

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД07.Н00782

Срок действия с 06.09.2019 по 05.09.2022

№ 0386882

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения: 195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Место осуществления деятельности: 190068, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Подьяческая, дом 37, литера А, помещение 5Н. Телефон: +7 (495)-221-18-10, адрес электронной почты: info@velessert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД07. Дата регистрации аттестата аккредитации: 24.03.2016 года

ПРОДУКЦИЯ Комплектные распределительные устройства типа КРУ-1-6 УЗ.1, КРУ-1-10 УЗ.1, на номинальное напряжение 6, 10 кВ, номинальные токи 630÷3150 А, токи термической стойкости 20÷40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3.1
ТУ 3414-008-77814285-2011
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
27.12.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 14693-90(п.п. 2.8.1.-2.8.9, р.3); ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.14)

код ТН ВЭД
8535 90 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ТСН-электро»
Адрес: 603062, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул.Горная, д. 11, к.2, кв.72
ИНН: 5200000222

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ТСН-электро»
Адрес: 603062, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул.Горная, д. 11, к.2, кв.72
Телефон: 88312758889, E-mail: office@tcn-nn.ru
ИНН: 5200000222

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 123-09/12-В от 05.09.2019 года, выданного испытательной лабораторией «ВЕЛЕС» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.006.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа

Е.К. Экхарт
подпись

К.А. Экхарт

инициалы, фамилия

Эксперт

И.В. Михайлов
подпись

И.В. Михайлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации