СейсмоБезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности, стойкости к климатическим воздействующим факторам

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 334
Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «ТСН-электро»
Адрес: 603062, Россия, г. Нижний Новгород, улица Горная, дом 11, корпус 2, квартира 72.
Фактический адрес: 603062, Россия, г. Нижний Новгород, улица Горная, дом 11, корпус 2, квартира 72.
Телефон: +7 (831) 275-88-89, факс: +7 (831) 275-88-89.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Распределительный щит 0,4 кВ НКУ, выпускаемый по ТУ 3434-010-77814285-2013.
(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ
(наименование нормативного документы)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2 98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK 64)

НА ОСНОВАНИИ
(наименование протокола испытаний, актов проверок)
Протокола испытаний № 25-21/02 от 02.02.2021 года, выданного Испытательным центром электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «ВЕЛЕС»**
Фактический адрес: **195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26**
Регистрационный номер: **СБ.ОС.011**
Дата регистрации: **03.02.2021**
Срок действия сертификата: **02.02.2024**

Руководитель органа
по сертификации Родзивон Г.А.
(ФИО) (подпись)

М.П.

Санкт-Петербург