

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C03809

Срок действия с 26.08.2022 по 25.08.2025

№ 1305037

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Комплексные распределительные устройства типа КРУ-1-6 УЗ.1, код ОК
КРУ-1-10 УЗ.1. на номинальное напряжение 6, 10 кВ, номинальные токи 630-3150 А, токи 034-2014 (КПЕС 2008)
термической стойкости 20-40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3.1 27.12.10.190
ТУ 3414-008-77814285-2011
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ код ТН ВЭД
ГОСТ 14693-90 пп. 2.8.1 – 2.8.9, раздел 3, ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14 8537209200

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТСН-электро»
Юридический адрес: 603062, г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 11, корп. 2, кв. 72
Фактический адрес: 603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, дом 7а
ИНН: 5261044178

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТСН-электро»
Юридический адрес: 603062, г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 11, корп. 2, кв. 72
Фактический адрес: 603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, дом 7а
Телефон: 88312758889. E-mail: office@tcn-nn.ru
ИНН: 5261044178

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 185-22/08 от 23.08.2022 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Подпись

А.М. Кузнецов
инициалы, фамилия

Эксперт

Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия