



## СейсмоБезопасность

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

### Система добровольной сертификации в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности, стойкости к климатическим воздействующим факторам

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 841

**Выдан**

Общество с ограниченной ответственностью «ТСН-электро».

Адрес: 603152, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 11, корп. 2, кв. 72.

Фактический адрес: 603152, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 11, корп. 2, кв. 72.

Телефон: +8(800)707-79-65, e-mail: office@tcn-nn.ru.

(наименование организации, получившей сертификат)

**Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция**

Комплексные распределительные устройства типа КРУ-1-6 УЗ.1, КРУ-1-10 УЗ.1. на номинальное напряжение 6, 10 кВ, номинальные токи 630-3150 А, токи термической стойкости 20-40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3.1, изготовленные по

Техническим условиям ТУ 3414-008-77814285-2011;

(наименование продукции)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98,  
(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64).

**НА ОСНОВАНИИ**

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 224-22/08 от 29.08.2022 года, выданного Испытательным центром электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «ВЕЛЕС»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер:

СБ.ОС.011

Дата регистрации:

30.08.2022

Срок действия сертификата:

29.08.2025

Руководитель органа по сертификации

Родзивон Г.А.

(ФИО)

(подпись)



М.П.

Санкт-Петербург