



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ N РОСС RU Д-RU.PA01.B.36924/24

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСН-электро"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области 26.03.2016

Место нахождения: 603062, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Горная, дом 11, корпус 2, квартира 72

Адрес места осуществления деятельности: 603108, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Электровозная, дом 7А

ОГРН 1055244019445, ИНН 5261044178

Телефон: 78312758889, Адрес электронной почты: office@tcn-nn.ru

в лице Директора Сычева Максима Николаевича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Комплектные распределительные устройства серии КРУ-Каскад типа КРУ -1-6 УЗ.1, КРУ -1-10 УЗ.1 на номинальное напряжение 6,10 кВ, номинальные токи 630-3150 А, токи термической стойкости 20-40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3.1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСН-электро"

ОГРН 1055244019445, ИНН 5261044178

Место нахождения: 603062, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Горная, дом 11, корпус 2, квартира 72

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603108, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Электровозная, дом 7А

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3414-008-77814285-2011 "КОМПЛЕКТНЫЕ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА типа КРУ 1-6 УЗ.1, КРУ 1-10 УЗ.1, на номинальное напряжение 6,10 кВ, номинальные токи 630-3150 А, токи термической стойкости 20-40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3.1"

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 27.12.10.190

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537209200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 14693-90 в подпунктах 2.8.1-2.8.9 пункта 2.8 раздела 2, в разделе 3, ГОСТ 1516.3-96 п.4.14

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 35865ИЛНВО от 10.09.2024 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 11.09.2024 ПО 10.09.2027



М.П. ЗАЯВИТЕЛЬ

при надписи

подпись

Сычев Максим Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.